

Skladby podlah				
Ozn.	Typ konstrukce	Skladba	d	Poznámka
	Typ místnosti		(mm)	
P1	kuchyňka, porad.centrum	Vinyl - třída zátěže min. 33 - pro školy, včetně podlahové lišty lepidlo na vinylové podlahy Cementový potěr CT-C25-F5 s kari sítí 6,3/150x150 Separační PE fólie s přelepenými spoji EPS T 3500 (dyn. tuhost max. 20 MN/m3) Zpevněný zásyp na klenbu - zásyp z lehčeného kameniva smíchaný s cementovým tmelem (stávající stropní konstrukce - ker.klenba) Celkem:	3 1 60 0,1 30 256 350	Tloušťka potěru se řídí tl. nášlapné vrstvy. Min. tl. potěru 50 mm
P2a	Společné prostory - chodba (1.NP) Doplnění stávající podlahy u výtahové šachty	Keramická dlažba – použít stávající ker.dlažbu Flexibilní cementový lepicí tmel Cementový potěr CT-C25-F5 s kari sítí 6,3/150x150 Separační PE fólie s přelepenými spoji Zpevněný zásyp na klenbu - zásyp z lehčeného kameniva smíchaný s cementovým tmelem (stávající stropní konstrukce – ker.klenba) Celkem:	10 3 80 0,1 227 320	Tloušťka potěru se řídí tl. nášlapné vrstvy a stávající Bet. Maz. Min. tl. potěru 50 mm
P2b	Společné prostory - chodba (1.NP) Doplnění stávající podlahy u výtahové šachty nad ŽB stěnou dojezdu výtahu	Keramická dlažba – použít stávající ker.dlažbu Flexibilní cementový lepicí tmel Žb stěna Celkem:	10 3 13	Podlaha bude dilatována – tenkou dilatační lištou pod obklad
P3	Dojezd výtahů	Uzavírací nátěr (ref.: Sikafloor-ProSeal-22) ŽB deska Podkladní beton Celkem:	- 300 100 400	

Skladby podlah - pozn.		
Ozn.	Typ místnosti Obecně	Poznámka
		Dodržení zásad ČSN 74 4505. Přechody podlaha-stěna budou bandážovány systémovými páskami. Přechod podlah mezi místnostmi bude pod dveřním křídlem.
	Všechny prostory	Obvodová dilatace všech plovoucích podlah - PE pěnový pásek min. tl. 10mm na celou výšku podlahy. Před pokládkou kroč. EPS T vzniklé dutiny mezi rozvody a EPS Z prosypat jemným pískem nebo detailně dořezy EPS Z. Tloušťka nášlapné vrstvy je pouze orientační, pro osazení zárubní dveří je nutné vždy vycházet z čisté úrovně nášlapu nášlapné vrstvy s největší tloušťkou. Jsou uvažovány nášlapné vrstvy s různou tloušťkou např. plovoucích podlahových krytin nebo ker. dlažeb a tomu je zhotovitel povinen přizpůsobit tloušťku anhydritu nebo potěru v daných mezích. Separační PE fólie bude pod nášlapné vrstvy doplněna tam, kde to je vyžadováno výrobcem (a provedená jako parozábrana pro dané typy nášlapných vrstev kde to je vyžadováno výrobcem). Podklady před lepením dlažeb v případě potřeby penetrovat dle doporučení výrobce. Všechny povrchy musí splňovat požadované hodnoty součinitele smykového tření dle ČSN a bezbariérové vyhlášky č 398/2009.

Skladby stěn				
Ozn.	Typ konstrukce	Skladba	d (mm)	Poznámka
	Podkladní konstrukce			
ST1a	Zděná kce stávající – bílá malba	Malba bílá 2x (ref.: Primalex Plus) Penetrace Jednovrstvá vápenosádrová omítka Penetrace (Stávající zděná kce)	- - 15 -	
		Celkem:	15	
ST1b	Nová příčka – bílá malba	Malba bílá 2x (ref.: Primalex Plus) Penetrace stěrková omítka Penetrace Lepící a stěrková hmota s výztužnou síťovinou (Nová příčka - porobet.tvárnice tl.150)	- 3 3	
		Celkem:	6	
ST2a	Zděná kce stávající – písmo	Malba bílá 2x (ref.: Primalex Plus), barevné písmo Penetrace Jednovrstvá vápenosádrová omítka Penetrace (Stávající zděná kce)	- - 15 -	Barevné písmo dle projektu interiéru
		Celkem:	15	
ST2b	Nová příčka – písmo	Malba bílá 2x (ref.: Primalex Plus) + barevné písmo Penetrace stěrková omítka Penetrace Lepící a stěrková hmota s výztužnou síťovinou (Nová příčka - porobet.tvárnice tl.150)	- 3 3	Barevné písmo dle projektu interiéru
		Celkem:	6	
ST3a	Zděná kce stávající – omyvatelná malba šedá	Malba šedá 2x (ref.: Primalex Fortissimo) Penetrace Jednovrstvá vápenosádrová omítka Penetrace (Stávající zděná kce)	- - 15 -	Do výšky 1400mm
		Celkem:	15	
ST3b	Nová příčka – omyvatelná malba šedá	Malba šedá 2x (ref.: Primalex Fortissimo) Penetrace stěrková omítka Penetrace Lepící a stěrková hmota s výztužnou síťovinou (Nová příčka - porobet.tvárnice tl.150)	- 3 3	Do výšky 1400mm
		Celkem:	6	
ST4	Zděná kce stávající – magnetická barva	Malba bílá 2x (ref.: Primalex Plus) Penetrace Magnetická barva 3x Jednovrstvá vápenosádrová omítka Penetrace (Stávající zděná kce)	- 2 15 -	Od výšky 750 do výšky 1500mm
		Celkem:	17	
ST5	ŽB stěny výtahových šachet dojezd	Uzavírací nátěr (ref.: Sikafloor-ProSeal-22) (ŽB stěna)		

Skladby stěn - pozn.		
Ozn.	Typ místnosti	Poznámka
	Omítky obecně	- Používat systémové doplňky (uzavírací pozink lišty, nárožníky).
		- Omítky na přechodech materiálů opatřit výztužnou sklotextilní síťovinou. Rovinnost omítek bude 2 mm na 2 m lati, povrch omítek bude řádně proveden - celistvý a hladký bez bublin, prohlubní, kaveren a případného poškození.
		- Minimálně dle ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě.

Skladby stropů				
Ozn.	Typ konstrukce Typ místnosti	Skladba	d (mm)	Poznámka
R1	omítka poradenské centrum, šatna na porušených místech	stávající dřevěný trámový strop se záklopem		V omítce jsou vedeny ploché kabely. Tl. omítky příp. přizpůsobit po provedení kabeláže.
		stávající rákosový rošt - porušení vyspravit	-	
		Jednovrstvá vápenosádrová omítka	15	
		Malba bílá 2x (ref.: Primalex Plus)	-	
		Celkem:	15	
R2	akustický podhled (ref. Vyr. AMF THERMATEX) cvičná kuchyňka	stávající dřevěný trámový strop se záklopem		V podhledu jsou vestavná svítidla i vedeno potrubí VZT
		Podhledová deska akustická - kašiorvaná		
		netkanou textilií s nástříkem barvou (ref.výr. AMF THERMATEX ALPHA ONE, (DIN EN ISO 354 aw= 1)		
		ACOUSTIC, SYSTÉM C, včetně roštu, provedení hran VT-S 15, RAL 9010	250	
		Celkem:		

Skladby stropů - pozn.		
Ozn.	Typ místnosti	Poznámka
		Ploché kabely elektro vedené v tl. omítky.
		Nutnost případného dodatečného kotvení hmoždinkami posoudí dodavatel v dílenské dokumentaci.
		Omítky na přechodech materiálů opatřit výztužnou sklotextilní síťovinou. Rovinnost omítek bude 2 mm na 2 m lati, povrch omítek bude řádně proveden - celistvý a hladký bez bublin, prohlubní, kaveren a případného poškození. Minimálně dle ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě.